JWWA-GLP114
水道GLP認定

原水水質試験(検査)結果書

No. D16-06264

交付　平成 28年　9月 28日

阿蘇市長　佐藤　義興 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号

株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号
TEL (092) 504-1220

平成 28年 9月15日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	平成 28年　9月 15日　10:00	天候	(前日)　雨　(当日)　曇
水源の名称 (採水地点)	波野簡易水道　楢木野水源 原水		
件名	平成２８年度阿蘇市水道水質検査業務委託		
採水者	藤本　信幸　[所属]　株式会社　太平環境科学センター		

	検査項目	検査結果			検査項目	検査結果	
-	気温(採水時)	28.5	℃	46	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3	mg/L未満
-	水温(採水時)	14.0	℃	47	pH値(測定時水温)	7.1(25℃)	
1	一般細菌	0	CFU/mL	48	味	異常でない	
2	大腸菌	不検出		49	臭気	異常でない	
3	カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/L未満	50	色度	1	度未満
4	水銀及びその化合物	0.00005	mg/L未満	51	濁度	0.1	度未満
5	セレン及びその化合物	0.001	mg/L未満		-以下余白-		
6	鉛及びその化合物	0.001	mg/L未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.001	mg/L未満				
8	六価クロム化合物	0.005	mg/L未満				
9	亜硝酸態窒素	0.004	mg/L未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/L未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.39	mg/L				
12	フッ素及びその化合物	0.20	mg/L				
13	ホウ素及びその化合物	0.02	mg/L未満				
14	四塩化炭素	0.0002	mg/L未満				
15	1,4-ジオキサン	0.005	mg/L未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001	mg/L未満				
17	ジクロロメタン	0.0005	mg/L未満				
18	テトラクロロエチレン	0.0005	mg/L未満				
19	トリクロロエチレン	0.0005	mg/L未満				
20	ベンゼン	0.0005	mg/L未満				
32	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/L未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.02	mg/L未満				
34	鉄及びその化合物	0.03	mg/L未満				
35	銅及びその化合物	0.01	mg/L未満				
36	ナトリウム及びその化合物	8.3	mg/L				
37	マンガン及びその化合物	0.005	mg/L未満				
38	塩化物イオン	4.1	mg/L				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	76.5	mg/L				
40	蒸発残留物	203	mg/L				
41	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/L未満				
42	ジェオスミン	0.000001	mg/L未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/L未満				
44	非イオン界面活性剤	0.002	mg/L未満				
45	フェノール類	0.0005	mg/L未満				

検査期日	平成 28年　9月 15日　～　平成 28年　9月 23日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号